



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС Российской Федерации по делам ГО и ЧС

(наименование территориального органа МЧС России)

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление Надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутской области

г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 752-949

(наименование органа надзорной деятельности)

Отдел Надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9 а, т. 380-542

г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9а

(место составления акта)

«11» июля 2016 года

(дата составления акта)

« 17 » часов « 00 » минут

(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 319

По адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, 6-й поселок ГЭС, 3 «А»
На основании: распоряжения № 319 от «20» июня 2016 года Заместителя главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Фромич Романа Сергеевича
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей» (далее – ОГБУ СО ИДДИ № 1)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
по соблюдению на Объекте защиты: здания, сооружения и территория, расположенные по адресу: г. Иркутск, 6-й поселок ГЭС, 3 «А», используемом (эксплуатируемом) Областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей» в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности

Дата и время проведения проверки:

" 06 " июля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

" 11 " июля 2016 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2дня / 2 часа 00 минут

(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Иркутска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Иркутской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Входящий ОГБУ СО ИДДИ № 1 № 01-1123/16 от 29 июня 2016 года

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Сокольников Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Исполняющая обязанности директора ОГБУ СО ИДДИ № 1 Савченко Маргарита Мансуровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что п.п.1,2,3,4,5,6,7,8 предписания от 17.06.2015г. № 305/1/1 не выполнены в установленный срок, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1-й блок			
1	Эвакуационный выход из блока в лестничную клетку имеет ширину менее 1,2 м	Ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей»
2-й блок			
2	Эвакуационный выход из блока в лестничную клетку имеет ширину менее 1,2 м	Ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей»
3-й блок			
3	Эвакуационный выход из блока в лестничную клетку имеет ширину менее 1,2 м	Ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей»

		390 «О противопожарном режиме»	
4-й блок			
4	Эвакуационный выход из блока в лестничную клетку имеет ширину менее 1,2 м	Ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей»
5-й блок			
5	Эвакуационный выход из блока в лестничную клетку имеет ширину менее 1,2 м	Ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей»
6-й блок			
6	Эвакуационный выход из блока в лестничную клетку имеет ширину менее 1,2 м	Ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей»
7-й блок			
7	Эвакуационный выход из блока в лестничную клетку имеет ширину менее 1,2 м	Ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей»

Карантинное отделение			
8	Эвакуационный выход из блока в лестничную клетку имеет ширину менее 1,2 м	Ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат № 1 для умственно отсталых детей»

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

М.Л.П.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору Сокольников С.В.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 11 » июня 2016 г.

При проведении проверки присутствовал,
 с актом проверки ознакомлен(а):

директор ООО «ВДД» № 1 Н.С. Лебедев

« 11 » июня 2016 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ООО «ВДД» № 1 Н.С. Лебедев

« » 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
 М.Л.П.