


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» сентября 2022 г., 38230061000203509237

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району

«15» августа 2023 г., 14 час. 40 мин. № 2308/18-38/124-П/ВП

(дата и время составления предписания)

г. Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, 13

(место составления предписания)

Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» августа 2023 г., № 2308/18-38/124-П/ВП, учетный номер проверки 38230061000203509237.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Балдульников Иван Олегович – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
- Корчин Руслан Геннадьевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
- Казанцев Никита Андреевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководители группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с введением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Иркутская, р-н Шелеховский, с Моты

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
"ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" ИНН 3812014644

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (гражданки) или наименование организации, их индивидуальное наименование, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» августа 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «15» августа 2023 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (сроки), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по назначению контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:



Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

Указывается в случае нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательством нарушения обязательных требований, требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, наличием которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки), срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Корчин Руслан Геннадьевич

Подпись, фамилия, имя, отчество инспектора, должность, наименование государственного контрольного (надзорного) органа, наименование подразделения государственного контрольного (надзорного) органа, наименование подразделения государственного контрольного (надзорного) органа

Подпись

Корчин Руслан Геннадьевич - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 889914350845, e-mail: fox1012@ Rambler.ru

Укажите, при отказе от ознакомления - при отказе и дату отказа от ознакомления, непосредственно выданный проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

*А.А. Савицкий* *И.О. Давыдов*

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Указывается в случае направления предписания

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru>, или с помощью QR-кода






Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» сентября 2022 г., 38230061000203509237

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа в при необходимости его территориального органа)

«15» августа 2023 г., 14 час. 40 мин. № 2308/18-38/124-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, 13

(место составления акта)

Акт выездной проверки  
плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» августа 2023 г., № 2308/18-38/124-П/РВП, учетный номер проверки 38230061000203509237.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципальности контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Балдунович Иван Олегович – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
- Корчин Руслан Геннадьевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
- Казанцев Никита Андреевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор РФ по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При заказе инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются, если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

- Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием результатов свидетельства об аккредитации и наименовании органа об аккредитации, выданного свидетельством об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- обл Иркутская, р-н Шелеховский, с Моты

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
"ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" ИНН 3812014644

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)



8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» августа 2023 года, 11 час. 00 мин.  
по «15» августа 2023 года, 13 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.  
по " " Г., час. мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
02 час 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «08» августа 2023 года, 08 час. 00 мин.  
по «21» августа 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «08» августа 2023 года, 08 час. 00 мин.  
по «21» августа 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

3) экспертиза

в следующие сроки:

с «08» августа 2023 года, 08 час. 00 мин.  
по «21» августа 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

4) испытание

в следующие сроки:

с «08» августа 2023 года, 08 час. 00 мин.  
по «21» августа 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

5) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «08» августа 2023 года, 08 час. 00 мин.  
по «21» августа 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

6) истребование документов

в следующие сроки:

с «08» августа 2023 года, 08 час. 00 мин.  
по «21» августа 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

7) получение письменных объяснений

в следующие сроки:



с «08» августа 2023 года, 08 час. 00 мин.  
по «21» августа 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

8) опрос

в следующие сроки:

с «08» августа 2023 года, 08 час. 00 мин.  
по «21» августа 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. - разрешение (разрешения) на ввод объекта в эксплуатацию, проектная документация на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт объекта защиты (специальные технические условия – при наличии); - проектные решения и техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; - договоры на проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; - регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации, разработанный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем; - техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ; - результаты проведенных испытаний строительных конструкций и инженерного оборудования либо обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие огнестойкости конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности; - результаты расчетов категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок; - акты (протоколы) проверок состояния огнезащитных покрытий строительных конструкций и инженерного оборудования; - протоколы испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений; - документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залных помещений на объекте защиты); - инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); - инструкция о порядке использования организациями лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений» (при наличии таких лифтов); - инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (в помещении пожарного поста (диспетчерской)); - акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, порядок и сроки проведения которых определен руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации; - акты, протоколы испытаний (проверок) работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и пожаротушения (при наличии); - журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности; - документы, подтверждающие прохождение установленными категориями работников обучения пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации; - утвержденная приказом (распоряжением) руководителя организации программа проведения вводного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности; - утвержденная руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения программа проведения первичного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности; - разработанные и утвержденные в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровью людей и имущества при пожаре; - утвержденный руководителем организации график проведения повторных противопожарных инструктажей.

(См. также рассмотрение при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) законченные в распоряжении контролируемого (видящего) органа; 2) представленные контролирующим лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. При проведении выездной проверки установлено:



I.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1) указывается вывод по результатам проведения выездной проверки. 2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документа, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) вывод о наличии нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, содержащегося в правовом акте и его структурной единице, которым установлено нарушение обязательных требований, являющихся предметом выездной проверки, и указанием допустимого нарушения); 4) несоблюдение (несоответствие) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием режимов разрешительных документов, о несоблюдении требований документа, исполнение которого является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о несоблюдении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 5) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (сертификации).

**12. К настоящему акту прилагаются:**


1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организации отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 24 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Иркутская, р-н Шелеховский, с Моты)

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Иркутская, р-н Шелеховский, с Моты)

(указывается протокол и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (дата их составления и реквизиты), замеченные прострочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Корчин Руслан Геннадьевич

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

  
подпись

Корчин Руслан Геннадьевич - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 889914350845, e-mail: fox1012@rambler.ru

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

*М.о. директора* \_\_\_\_\_ *М.о. инспектора* \_\_\_\_\_ *М.о. свидетеля* \_\_\_\_\_

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: